PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dodavatel: **TWIN s.r.o.**
Zemědělská 571/9
321 00 Plzeň
IČ: 45357951

výrobek: **dveřní rozetové kování TWIN**
typové označení: Bravo P 941

varianta: **LEKO GULF H 1894R KOV**
provedení: BSR, BB, PZ, WC
povrch: nerez matný (E)
tvar rozety: kulatá, hranatá (HR)

certifikační orgán: Strojírenský zkušební ústav s. p., autorizovaná osoba 202,
adresa: Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

certifikát: 202/C5/2020/J-01171-20
ze dne: 29. června 2020
doba platnosti: je platný, dokud se podmínky pro vydání certifikátu nezmění

stavebně technické osvědčení: 202-STO-J-00871-20
ze dne: 26. května 2020
technická norma: ČSN EN 1906:2012

zadavatel certifikace: dodavatel

Dodavatel prohlašuje, že shora předmětný výrobek má shodu vlastností se základními požadavky tak, jak požaduje nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.

klasifikační tabulka kování s vratnou pružinou

kategorie použití	životnost	hmotnost dveří	požární odolnost	ochrana	odolnost proti korozi	bezpečnost	typ ovládání
3	7	-	0	0	0	0	B

V Plzni, dne 2. ledna 2023.

Karel Sedláček
ředitel společnosti

PROHLÁŠENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

dodavatel:	**TWIN s.r.o.** Zemědělská 571/9 321 00 Plzeň IČ: 45357951
výrobek:	**dveřní rozetové kování TWIN**
typové označení:	Leko Vision H 1892R KOV
varianta:	**LEKO GULF H 1894R KOV**
provedení:	BSR, BB, PZ, WC
povrch:	nerez matný (E)
tvar rozety:	kulatá, hranatá (HR)
certifikační orgán:	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., autorizovaná osoba 204,
adresa:	Prosecká 811/76a, 190 00 Praha - Prosek
odborné stanovisko:	P-008/23/AO 204
na základě protokolů:	FIRES-FR-095-21-AUNS, FIRES-FR-114-21-AUNS
ze dne:	10. ledna 2023
zadavatel posouzení:	dodavatel

Na základě výsledků zkoušek požární odolnosti lze konstatovat, že u zkoušeného typu uzávěru nedošlo po dobu třiceti minut trvání normového požáru k porušení kritéria celistvosti (E), tepelně izolační schopnosti (I_1, I_2) a radiace (W), a to pro tepelné namáhání ze strany bez závěsů i ze strany se závěsy vlivem chování rozetového kování,
tj. bylo dosaženo hodnot požární odolnosti EI_1 30 / EI_2 30 / EW 30 / EI_1 30 - C0 / EI_2 30 - C0 / EW 30 - C0.

třídy požární odolnosti:

EI_1 30	uzávěr brání šíření požáru a nezahřeje se na žádném místě až na 180 °C po dobu 30 minut
EI_1 30 - C0	varianta EI_1 30 pro uzávěry se samozavíracím mechanismem na 500 cyklů
EI_2 30	uzávěr brání šíření požáru a nezahřeje se na žádném místě až na 360 °C po dobu 30 minut
EI_2 30 - C0	varianta EI_2 30 pro uzávěry se samozavíracím mechanismem na 500 cyklů
EW 30	uzávěr omezuje šíření požáru (max. tepelný tok 15 kW/m^2 na vzdálenost 1 m) po dobu 30 minut
EW 30 - C0	varianta EW 30 pro uzávěry se samozavíracím mechanismem na 500 cyklů

V Plzni, dne 12. ledna 2023.

Twin s.r.o., zapsáno u KS v Plzni
odd. C, vložka 2017
sídlo: Zemědělská ul. 571/9, 321 00 Plzeň
tel./fax: 377 328 012-14
IČO: 45 35 79 51, DIČ: CZ45357951

Karel Sedláček
ředitel společnosti